


EUCHNER

Istruzioni di impiego

Sistema di sicurezza senza contatto
CES-AZ-UES-... (Multicode)

IT

Contenuto

1.	Informazioni sul presente documento	4
1.1.	Validità.....	4
1.2.	Destinatari	4
1.3.	Legenda dei simboli.....	4
1.4.	Documenti complementari.....	4
2.	Impiego conforme alla destinazione d'uso	5
3.	Descrizione della funzione di sicurezza	7
4.	Esclusione di responsabilità e garanzia	8
5.	Avvertenze di sicurezza generali.....	8
6.	Funzione	9
6.1.	Schemi a blocchi CES-AZ-UES.....	10
7.	Installazione	11
8.	Collegamento elettrico.....	12
8.1.	Note su 	12
8.2.	Fail-safe	12
8.3.	Protezioni dell'alimentazione e dei contatti di sicurezza.....	12
8.4.	Esempio di collegamento CES-AZ-UES-01B.....	13
8.5.	Esempio di collegamento CES-AZ-UES-02B.....	14
8.6.	Esempio di collegamento CES-AZ-UES-04B.....	15
9.	Messa in servizio	16
9.1.	Indicatori LED.....	16
9.2.	Parametrizzazione	16
9.2.1.	Modifica della configurazione	17
9.3.	Controllo funzionale	18
9.3.1.	Test automatico con ingresso test TST	18
10.	Tabella degli stati del sistema	19
11.	Dati tecnici.....	20
11.1.	Centralina CES-AZ-UES-01B	20
11.2.	Centralina CES-AZ-UES-02B	22
11.3.	Centralina CES-AZ-UES-04B	24
11.4.	Testina di lettura CES-A-LNN-... ..	26
11.5.	Testina di lettura CES-A-LSP-.....	28
11.6.	Testina di lettura CES-A-LNA-... ..	30
11.7.	Testina di lettura CES-A-LNA-SC.....	32
11.8.	Testina di lettura CES-A-LCA-... ..	34

11.9.	Testina di lettura CES-A-LQA-SC.....	36
11.10.	Testina di lettura CES-A-LMN-SC	38
11.11.	Azionatore CES-A-BBN.....	40
11.12.	Azionatore CES-A-BSP	41
11.13.	Azionatore CES-A-BDN-06.....	42
11.14.	Azionatore CES-A-BBA/CES-A-BCA.....	43
11.15.	Azionatore CES-A-BQA.....	44
11.16.	Azionatore CES-A-BDA-20	45
11.17.	Azionatore CES-A-BDA-18	46
11.18.	Azionatore CES-A-BMB	47
12.	Informazioni per l'ordinazione e accessori.....	48
13.	Controllo e manutenzione	48
14.	Assistenza	48
15.	Dichiarazione di conformità	49

1. Informazioni sul presente documento

1.1. Validità

Il presente documento è valido per





- Sistema di sicurezza senza contatto CES-AZ-UES-01B, centralina per 1 tesina di lettura (n. ord. 105139)
- Sistema di sicurezza senza contatto CES-AZ-UES-02B, centralina per 2 testine di lettura (n. ord. 105140)
- Sistema di sicurezza senza contatto CES-AZ-UES-04B, centralina per 4 testine di lettura (n. ord. 105149)

Queste istruzioni di impiego, insieme al documento *Informazioni sulla sicurezza* nonché alla scheda tecnica eventualmente allegata, costituiscono la completa documentazione informativa per l'utente del dispositivo.

1.2. Destinatari



Costruttori e progettisti di impianti per dispositivi di sicurezza sulle macchine, nonché tecnici addetti alla messa in servizio e agli interventi di assistenza, in possesso delle conoscenze specifiche per l'utilizzo dei componenti di sicurezza.


1.3. Legenda dei simboli

Simboli/Rappresentazione	Significato
	Documento cartaceo
	Documento pronto per il download al sito www.euchner.com
 PERICOLO AVVERTENZA ATTENZIONE	Segnalazioni: PERICOLO AVVERTENZA ATTENZIONE Conseguenze in caso di non osservanza: morte o lesioni gravi morte o lesioni gravi possibili leggere lesioni possibili
 AVVISO Importante!	Segnalazioni: AVVISO Importante! Possibili malfunzionamenti o danni al dispositivo Informazioni importanti
Consiglio	Consigli e informazioni utili

1.4. Documenti complementari

L'intera documentazione per questo dispositivo comprende i seguenti documenti:

Titolo del documento (numero di documento)	Contenuto	
Informazioni sulla sicurezza (2525460)	Informazioni di sicurezza essenziali	
Istruzioni di impiego (2105274)	(il presente documento)	

	Importante! Leggere tutti i documenti per avere una visione panoramica completa su installazione, messa in servizio e uso del dispositivo sicuri. I documenti si possono scaricare dal sito www.euchner.com . A questo scopo inserire nella casella di ricerca il nr. del documento.
---	---

2. Impiego conforme alla destinazione d'uso

Le centraline della serie CES-AZ servono alla valutazione dei segnali di sicurezza delle testine di lettura EUCHNER. A seconda delle testine di lettura utilizzate il sistema può formare un dispositivo di interblocco con o senza meccanismo di ritenuta. Il sistema soddisfa i requisiti della EN IEC 60947-5-3.

In combinazione con una testina di lettura CES o CEM vale:

Il sistema si compone di una centralina con valutazione multicode, una testina di lettura e un azionatore. Esso costituisce un dispositivo di interblocco con livello di codifica basso (tipo 4)

In combinazione con un riparo mobile e il sistema di controllo della macchina, questo sistema impedisce che vengano eseguite funzioni pericolose della macchina fintanto che il riparo è aperto. Se, durante una funzione pericolosa della macchina, il riparo viene aperto si genera un ordine di arresto.

Ciò significa:

- I comandi di avviamento, che comportano una funzione pericolosa della macchina, possono entrare in azione solo se il riparo è chiuso.
- L'apertura del riparo fa scattare un ordine di arresto.
- La chiusura di un riparo non deve provocare l'avvio autonomo di una funzione pericolosa della macchina. A questo scopo dovrà essere dato un comando di avvio separato. Per le eccezioni a riguardo vedi la EN 12100 o le norme C pertinenti.

In combinazione con una testina di lettura CET vale:

Il sistema, composto da centralina, testina di lettura con meccanismo di ritenuta e azionatore, costituisce un dispositivo di interblocco con meccanismo di ritenuta a basso livello di codifica (tipo 4).

In combinazione con un riparo mobile e il sistema di controllo della macchina, questo sistema impedisce che il riparo possa venir aperto durante le funzioni pericolose della macchina.

Ciò significa:

- I comandi di avviamento, che comportano una funzione pericolosa della macchina, possono entrare in azione solo se il riparo è chiuso e bloccato.
- Il meccanismo di ritenuta potrà essere sbloccato solo quando la funzione pericolosa della macchina è terminata.

La chiusura e il blocco di un riparo non devono provocare l'avvio autonomo di una funzione pericolosa della macchina. A questo scopo dovrà essere dato un comando di avvio separato. Per le eccezioni a riguardo vedi la EN 12100 o le norme C pertinenti.

Prima dell'impiego, la macchina deve essere stata oggetto di una valutazione del rischio, ad es. conformemente alle norme:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- IEC 62061

L'impiego conforme alla destinazione d'uso implica il rispetto delle vigenti prescrizioni per l'installazione e l'esercizio, per esempio secondo le seguenti norme:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN 60204-1

I seguenti componenti possono essere collegati alla centralina CES-AZ-UES...:

- testine di lettura CES
- testine di lettura CEM
- testine di lettura CET
- sede della chiave CKS

Per informazioni più dettagliate consultare le istruzioni di impiego del relativo componente e la *Tabella 1: Combinazioni possibili dei componenti CES a pagina 6*.



Importante!

- › L'utente è responsabile per l'integrazione corretta del dispositivo in un sistema generale sicuro. A questo scopo, il sistema generale deve essere validato p. es. secondo la EN ISO 13849-2.
- › Per l'uso conforme si devono rispettare i parametri di funzionamento ammessi (vedi Dati tecnici).
- › Se al prodotto è allegata una scheda tecnica, valgono le indicazioni della scheda tecnica.
- › È possibile utilizzare solo i componenti ammessi secondo la tabella sottostante.

Tabella 1: Combinazioni possibili dei componenti CES

Centralina	Testina di lettura	Azionatore												
		CES-A-BSP-104970 104970	CES-A-BBN-106600 106600	CES-A-BDN-06-104730 104730	CES-A-BBA 071840	CES-A-BCA 088786	CES-A-BQA 098108	CES-A-BDA-20 084720	CES-A-BDA-18 156935	CES-A-BMB 077791	CEM-A-BE05 094805	CEM-A-BH10 095175	CET-A-BWK-50X 096327	CKS-A-BK1... Chiave CKS
CES-AZ-UES-01B 105139 CES-AZ-UES-02B 105140 CES-AZ-UES-04B 105141	CES-A-LSP-... Tutti gli articoli	20												
	CES-A-LNN-... Tutti gli articoli		15	19										
	CES-A-LCA-... Tutti gli articoli				15	15		16	16					
	CES-A-LNA-... Tutti gli articoli				15	15		16	16					
	CES-A-LQA-SC 095650				15	15	23							
	CES-A-LMN-SC 077790				8	8		9	9	5				
	CEM-A-LE05K-S2 094800 CEM-A-LE05R-S2 095792													
	CEM-A-LH10K-S3 095170 CEM-A-LH10R-S3 095793													
	CET1-AX-LRA-... 095735 CET1-AX-LDA-... 100399													
	CKS-A-L1B-... 113130													●

Legenda dei simboli	●	Combinazione possibile
	15	Combinazione possibile, distanza di inserzione tipica 15 mm
		Combinazione possibile, meccanismo di ritenuta per la protezione del processo
		Combinazione possibile, meccanismo di ritenuta per la protezione delle persone
		Combinazione non ammessa

3. Descrizione della funzione di sicurezza

I dispositivi di questa serie dispongono delle seguenti funzioni di sicurezza:

In combinazione con testine di lettura senza meccanismo di ritenuta (testine CES) e testine di lettura con meccanismo di ritenuta per la protezione del processo (testine CEM) vale:

Controllo della posizione di un riparo (dispositivo di interblocco secondo EN ISO 14119)

- Funzione di sicurezza:
 - con il riparo aperto, i contatti di sicurezza sono disattivati (vedi capitolo 11. *Dati tecnici a pagina 20*).
- Caratteristiche di sicurezza: categoria, performance level, PFH_D (vedi capitolo 11. *Dati tecnici a pagina 20*).


In combinazione con testine di lettura con meccanismo di ritenuta (CET-AX) vale:

Controllo del meccanismo di ritenuta e della posizione del riparo (dispositivo di interblocco con meccanismo di ritenuta secondo EN ISO 14119)

- Funzione di sicurezza (vedi capitolo 11. *Dati tecnici a pagina 20*):
 - con il meccanismo di ritenuta sbloccato, le uscite di sicurezza sono disattivate (controllo del meccanismo di bloccaggio);
 - con il riparo aperto, i contatti di sicurezza sono disattivati;
 - il meccanismo di ritenuta può essere attivato solo se l'azionatore si trova nella testina del finecorsa (dispositivo di bloccaggio di sicurezza).
- Caratteristiche di sicurezza: categoria, performance level, PFH_D (vedi capitolo 11. *Dati tecnici a pagina 20*).

Comando del meccanismo di ritenuta

- Impiegando il dispositivo come meccanismo di ritenuta per la protezione di persone è necessario considerare il comando del meccanismo di ritenuta come funzione di sicurezza.
- Il dispositivo non ha alcuna caratteristica di sicurezza per il comando del meccanismo di ritenuta, visto che il magnete di ritenuta viene messo completamente fuori tensione dall'esterno (nessuna funzione di comando entro il dispositivo). Non contribuisce dunque alla probabilità di guasto.
- Il livello di sicurezza del comando del meccanismo di ritenuta è determinato esclusivamente dal comando esterno (p. es. PFH_{D ext.} del dispositivo di controllo di arresto).



4. Esclusione di responsabilità e garanzia

In caso di non osservanza delle condizioni sopra citate per l'impiego conforme alla destinazione d'uso o delle avvertenze di sicurezza o in caso di esecuzione impropria di eventuali interventi di manutenzione, si esclude qualsiasi tipo di responsabilità e la garanzia decade.

5. Avvertenze di sicurezza generali



AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio errato o elusione (manomissioni). I componenti di sicurezza svolgono una funzione di protezione delle persone.

- I componenti di sicurezza non devono essere né ponticellati, né girati, né rimossi, né resi inefficaci in altra maniera. Osservare in proposito le misure per la riduzione delle possibilità di elusione secondo il paragrafo 7 della EN ISO 14119:2013.
- La commutazione deve avvenire solo mediante appositi azionatori.
- Accertarsi che non sia possibile l'elusione tramite azionatori di riserva (solo con valutazione Multi-code). A questo scopo limitare l'accesso agli azionatori e p. es. alle chiavi per gli sblocchi.
- L'installazione, il collegamento elettrico e la messa in servizio sono da affidare esclusivamente al personale specializzato e autorizzato in possesso delle seguenti conoscenze:
 - conoscenze specifiche per l'utilizzo dei componenti di sicurezza,
 - conoscenze delle norme EMC vigenti,
 - conoscenze delle norme in vigore relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni.
- Nella memoria interna della centralina viene memorizzato il numero di procedure di apprendimento e di commutazioni. In caso di necessità questa memoria può essere letta dal produttore.



Importante!

Prima dell'uso leggere le istruzioni di impiego e conservarle in modo appropriato. Accertarsi che le istruzioni di impiego siano disponibili in ogni momento durante lavori di installazione, messa in servizio e manutenzione. Per questo motivo conservare anche una copia cartacea delle istruzioni di impiego. Le istruzioni di impiego possono essere scaricate dal sito www.euchner.com.

6. Funzione

Il sistema di sicurezza è costituito da tre componenti:

- azionatore codificato
- testina di lettura
- centralina

Il numero massimo delle testine di lettura collegabili dipende dalla centralina:

- CES-AZ-UES-01B ➔ 1 testina di lettura
- CES-AZ-UES-02B ➔ 2 testine di lettura
- CES-AZ-UES-04B ➔ 4 testine di lettura

La centralina può essere configurata in modo da poter collegare un pulsante di avviamento (controllo del fronte di discesa) nonché un circuito di retroazione per il controllo di relè e contattori esterni. La configurazione individuale viene determinata da una procedura di messa in servizio (vedi capitolo 9. *Messa in servizio a pagina 16*).

Ogni azionatore fornito in dotazione dispone di una chiara codifica elettronica ed è quindi unico per il singolo sistema impiegato. Il codice di un azionatore non può essere riprogrammato.

Contrariamente ai sistemi con rilevamento dei singoli componenti, nei dispositivi multicode non viene richiesto un codice specifico, ma viene solo controllato se si tratta di un tipo di azionatore che può essere rilevato dal sistema (rilevamento Multicode). Un confronto esatto del codice dell'azionatore con il codice appreso nel fincorsa di sicurezza (rilevamento dei singoli azionatori) non viene effettuato. Il sistema ha un livello di codifica basso.

Le testine di lettura vengono montate alla parte fissa del riparo e ciascuna di esse è collegata alla centralina attraverso un cavo schermato a due fili (morsetti H.1, H.2 e SH.).

Alla chiusura del riparo, l'azionatore fissato sulla parte mobile del riparo si sposta verso la testina di lettura. Al raggiungimento della distanza di inserzione, l'azionatore viene alimentato induttivamente attraverso la testina di lettura dando inizio alla trasmissione dati.

Se viene rilevato un codice ammesso, l'uscita di segnalazione riparo O1 oppure O1...O2 o O1...O4 (uscita a semiconduttori) della testina di lettura corrispondente viene settata su HIGH. Se i dati di tutte le testine di lettura attivate coincidono, le uscite di sicurezza vengono abilitate (uscita relè). Il LED OUT si accende.

Alla centralina può essere collegato in opzione un circuito di retroazione. In tal caso la centralina può essere avviata soltanto con il circuito di retroazione chiuso. Un contatto relè saldato nel ramo di abilitazione viene così riconosciuto al successivo avvio della macchina.

Attraverso l'interrogazione dinamica degli azionatori e la struttura ridondante e diversificata dell'elettronica di sicurezza, unitamente a uscite di sicurezza comandate in ridondanza, la centralina passa allo stato sicuro ad ogni guasto riconoscibile.

All'apertura di un riparo o sbloccando un meccanismo di ritenuta, le uscite di sicurezza disattivano il circuito di sicurezza e il LED OUT si spegne. Lo stato delle uscite di sicurezza viene controllato internamente attraverso contatti di riposo a guida forzata (uscita relè).


Indipendentemente dallo stato di commutazione del circuito di sicurezza la posizione di tutti i ripari può essere rilevata attraverso le uscite O1 o O1...O2 o O1...O4.

In caso di errore interno nella centralina, il circuito di sicurezza viene disattivato, l'uscita di diagnosi (DIA) viene settata su HIGH e il LED DIA diventa rosso.

6.1. Schemi a blocchi CES-AZ-UES-...


CES-AZ-UES-01B

UB, 0V	alimentazione
J, 0V	ponticello per apprendimento
H11/H12	collegamento testina di lettura 1
SH1	schermatura testina di lettura 1
TST	ingresso test (vedi 9.3.1. Test automatico con ingresso test TST a pagina 18)
O1	uscita di segnalazione a semiconduttori
DIA	uscita diagnosi
13, 14	collegamento contatto relè A, abilitazione relè di sicurezza
23, 24	collegamento contatto relè B, abilitazione relè di sicurezza
Y1, Y2	circuito di retroazione
S	collegamento pulsante di avviamento (controllo del fronte di discesa)




CES-AZ-UES-02B

UB, 0V	alimentazione
J1, J2	ponticello per apprendimento
H11/H12, H21/H22	collegamento testine di lettura 1 e 2
SH1, SH2	schermatura testine di lettura 1 e 2
TST	ingresso test (vedi 9.3.1. Test automatico con ingresso test TST a pagina 18)
O1, O2	uscite di segnalazione a semiconduttori
DIA	uscita diagnosi
13, 14	collegamento contatto relè A, abilitazione relè di sicurezza
23, 24	collegamento contatto relè B, abilitazione relè di sicurezza
Y1, Y2	circuito di retroazione
S	collegamento pulsante di avviamento (controllo del fronte di discesa)



CES-AZ-UES-04B

UB, 0V	alimentazione
J1, J2	ponticello per apprendimento
H11/H12...H41/H42	collegamento testine di lettura 1...4
SH1...SH4	schermatura testine di lettura 1...4
TST	ingresso test (vedi 9.3.1. Test automatico con ingresso test TST a pagina 18)
O1...O4	uscite di segnalazione a semiconduttori
DIA	uscita diagnosi
13, 14	collegamento contatto relè A, abilitazione relè di sicurezza
23, 24	collegamento contatto relè B, abilitazione relè di sicurezza
Y1, Y2	circuito di retroazione
S	collegamento pulsante di avviamento (controllo del fronte di discesa)



7. Installazione



AVVISO


Danni al dispositivo dovuti al montaggio errato e a condizioni ambientali non idonee.

- La testina di lettura o l'azionatore non devono essere utilizzati come arresto.
- Per il fissaggio del finecorsa di sicurezza e dell'azionatore osservare i paragrafi 5.2 e 5.3 della EN ISO 14119:2013.
- Per ridurre le possibilità di elusione di un dispositivo di interblocco osservare il paragrafo 7 della EN ISO 14119:2013.
- La centralina deve essere installata in un quadro elettrico con un grado di protezione non inferiore a IP54. Per il fissaggio sul profilato di supporto sul lato posteriore dell'unità è presente un dispositivo di arresto.
- Qualora vengano montate più centraline affiancate in un quadro elettrico senza sistema di circolazione d'aria (ad es. un ventilatore) è necessario che le centraline siano installate a una distanza minima di 10 mm tra loro. Tale distanza consente al calore di uscire liberamente dalla centralina.




Importante!

- A partire dalla distanza sicura di disinserzione S_{ar} le uscite di sicurezza sono disattivate in modo sicuro.
- Durante l'installazione di diverse testine di lettura rispettare la distanza minima prevista per evitare disturbi reciproci.
 - con CES-A-LNA/-LCA $s_{min} = 50 \text{ mm}$
 - con CES-A-LMN $s_{min} = 20 \text{ mm}$
 - con CES-A-LQA $s_{min} = 80 \text{ mm}$
 - con CES-A-LNN $s_{min} = 160 \text{ mm}$





- Con l'installazione a filo dell'azionatore, la distanza di commutazione cambia in funzione della profondità di montaggio e del materiale del riparo.





Prestare attenzione ai seguenti punti:

- L'azionatore e la testina di lettura devono essere montati in modo che:
 - le superfici frontali con riparo chiuso si trovino una di fronte all'altra a una distanza minima di inserzione pari a $0,8 \times S_{a0}$ o a una distanza più ravvicinata (vedi il paragrafo Campi di rilevamento). Per non entrare nel campo di rilevamento dei lobi laterali, in caso di direzione di azionamento laterale, è necessario mantenere una distanza minima. Vedi il paragrafo Campo di rilevamento tipico del rispettivo azionatore;
 - con riparo aperto, fino al raggiungimento della distanza di disinserzione sicura (S_{ar}) sia possibile escludere l'eventualità di pericoli;
 - l'azionatore sia collegato al riparo con un corretto accoppiamento geometrico, ad es. utilizzando le viti di sicurezza fornite in dotazione;
 - non possano essere rimossi o manomessi con semplici attrezzi.
- Rispettare la coppia di serraggio massima di 1 Nm per il fissaggio della testina di lettura o del finecorsa di sicurezza e dell'azionatore. Per testine di lettura/azionatori in PE-HD, la coppia di serraggio massima è solo 0,5 Nm.

8. Collegamento elettrico

	AVVERTENZA In caso di guasto, perdita della funzione di sicurezza causata da collegamento errato. <ul style="list-style-type: none">› Le uscite di segnalazione non devono essere utilizzate come uscite di sicurezza.› Posare i cavi di collegamento protetti, in modo da evitare il pericolo di cortocircuiti trasversali.
	AVVISO Danni al dispositivo o malfunzionamenti causati da collegamenti errati. <ul style="list-style-type: none">› Tutti i collegamenti elettrici devono essere isolati dalla rete mediante trasformatori di sicurezza (SELV/PELV) a norme IEC 61558-2-6 con limitazione della tensione di uscita in caso di guasto oppure attraverso misure di isolamento equivalenti.› Tutte le uscite elettriche devono disporre di un circuito di protezione sufficiente per carichi induttivi. A questo scopo le uscite devono essere protette da un diodo di ricircolo. Con carichi capacitivi occorre eventualmente limitare la corrente di inserzione.› La coppia di serraggio delle viti sui morsetti di collegamento deve essere pari a 0,6 ... 0,8 Nm.› Il cavo di collegamento delle testine di lettura può essere prolungato soltanto in conformità alle norme EMC impiegando connettori EUCHNER. Non devono essere impiegati morsetti intermedi.› La schermatura del cavo di collegamento della testina di lettura deve essere collegata al morsetto corrispondente SH1 ... 4 della centralina. La spelatura deve essere mantenuta più corta possibile (max. 3 cm).

8.1. Note su

	Importante! <ul style="list-style-type: none">› Per l'impiego e l'utilizzo in conformità ai requisiti  1), è necessario impiegare un'alimentazione "for use in Class 2 circuits". Soluzioni alternative devono soddisfare i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">- alimentatore a separazione galvanica in combinazione con fusibile secondo UL248. Questo fusibile dovrà essere progettato per max. 3.3 A e integrato nel modulo di tensione 30 V DC. <p><small>1) Nota sul campo di applicazione dell'omologazione UL: i dispositivi sono stati testati in conformità ai requisiti degli standard UL508 e CSA/ C22.2 no. 14 (Protezione contro scossa elettrica e fuoco).</small></p>
---	--


8.2. Fail-safe

- › La tensione d'esercizio U_B è protetta da inversione di polarità.
- › I collegamenti per le testine di lettura non sono a prova di cortocircuito.
- › Un cortocircuito trasversale tra 13/14 e 23/24 può essere rilevato solo attraverso temporizzazione esterna.
- › Con una posa dei cavi protetta si può escludere un cortocircuito trasversale nel cavo.

8.3. Protezioni dell'alimentazione e dei contatti di sicurezza

- › Predisporre una protezione esterna dei contatti (valvola fusibile 6 A gG o interruttore automatico 6 A, caratteristica B o C) per le uscite relè.
- › L'alimentazione a monte del morsetto U_B deve essere protetta da un fusibile da max. 8 A.

8.4. Esempio di collegamento CES-AZ-UES-01B



Importante!

Per raggiungere la categoria di sicurezza 4 ai sensi della norma EN ISO 138491, è necessario controllare i contattori collegati a valle (qui i contatti di -K3 e -K4 nel circuito di retroazione).


Questo esempio illustra solo una parte rilevante per il collegamento del sistema CES. L'esempio illustrato non rappresenta un progetto di sistema completo. L'utente è responsabile per l'integrazione sicura nel sistema generale.

Qualora per l'azionamento (p. es. di contattori collegati a valle) dovrà essere utilizzato un solo ramo di abilitazione dell'apparecchio, si dovrà procedere all'esclusione di guasto in merito ad un cortocircuito tra i contatti del ramo di abilitazione e, ad esempio, quelli dell'alimentazione.

Questo può avvenire riferendosi alla tabella D.5 della EN ISO 13849-2 se

- i cablaggi si trovano entro un vano di montaggio elettrico e
- il vano di montaggio è conforme ai pertinenti requisiti (vedi EN 60204-1 o IEC 60204-1).

8.5. Esempio di collegamento CES-AZ-UES-02B



Importante!

Per raggiungere la categoria di sicurezza 4 ai sensi della norma EN ISO 138491, è necessario controllare i contattori collegati a valle (qui i contatti di -K3 e -K4 nel circuito di retroazione).


Questo esempio illustra solo una parte rilevante per il collegamento del sistema CES. L'esempio illustrato non rappresenta un progetto di sistema completo. L'utente è responsabile per l'integrazione sicura nel sistema generale.

Qualora per l'azionamento (p. es. di contattori collegati a valle) dovrà essere utilizzato un solo ramo di abilitazione dell'apparecchio, si dovrà procedere all'esclusione di guasto in merito ad un cortocircuito tra i contatti del ramo di abilitazione e, ad esempio, quelli dell'alimentazione.

Questo può avvenire riferendosi alla tabella D.5 della EN ISO 13849-2 se

- i cablaggi si trovano entro un vano di montaggio elettrico e
- il vano di montaggio è conforme ai pertinenti requisiti (vedi EN 60204-1 o IEC 60204-1).

8.6. Esempio di collegamento CES-AZ-UES-04B



Importante!

Per raggiungere la categoria di sicurezza 4 ai sensi della norma EN ISO 138491, è necessario controllare i contattori collegati a valle (qui i contatti di -K3 e -K4 nel circuito di retroazione).

Questo esempio illustra solo una parte rilevante per il collegamento del sistema CES. L'esempio illustrato non rappresenta un progetto di sistema completo. L'utente è responsabile per l'integrazione sicura nel sistema generale.

Qualora per l'azionamento (p. es. di contattori collegati a valle) dovrà essere utilizzato un solo ramo di abilitazione dell'apparecchio, si dovrà procedere all'esclusione di guasto in merito ad un cortocircuito tra i contatti del ramo di abilitazione e, ad esempio, quelli dell'alimentazione.

Questo può avvenire riferendosi alla tabella D.5 della EN ISO 13849-2 se

- i cablaggi si trovano entro un vano di montaggio elettrico e
- il vano di montaggio è conforme ai pertinenti requisiti (vedi EN 60204-1 o IEC 60204-1).

9. Messa in servizio

9.1. Indicatori LED

Denominazione	Colore	Significato
STATE	verde	Indicazione di stato (indicazione multifunzionale: il significato varia a seconda della modalità di lampeggio)
OUT	giallo	Circuito di sicurezza chiuso
DIA	rosso	<ul style="list-style-type: none"> ▸ errore operativo o ▸ errore esterno (errore nel circuito di retroazione) o ▸ procedura di parametrizzazione non valida o ▸ errore interno al dispositivo o ▸ ingresso TST attivato (test di funzionamento attivo)

9.2. Parametrizzazione

Prima che il sistema costituisca un'unità funzionale, la centralina viene parametrizzata dall'utente (numero delle testine di lettura collegate, con o senza avviamento automatico, con o senza circuito di retroazione). Durante questa operazione vengono attivate le testine di lettura.

I parametri di configurazione verranno memorizzati nel dispositivo.

Durante la parametrizzazione, le uscite di sicurezza sono aperte. Il sistema si trova in stato sicuro.



Importante!

- La parametrizzazione può essere diversa per le testine di lettura che non sono descritte nel presente documento. Osservare le indicazioni nelle istruzioni di impiego della testina di lettura utilizzata.
- Durante la parametrizzazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - Non deve avvenire alcun cambio dello stato, p. es. in seguito all'apertura o alla chiusura di un riparo oppure al cambio del segnale ai morsetti per il pulsante di avviamento e il circuito di retroazione.
 - L'alimentazione non deve essere disattivata.
- Qualora tali condizioni non vengano soddisfatte, la centralina passa allo stato di anomalia sicuro (il LED di diagnosi si accende) e segnala questo errore operativo attraverso il LED STATE, il quale lampeggia brevemente per 3 volte, ripetendo ciascun lampeggio dopo 1 secondo. La procedura di parametrizzazione deve essere ripetuta.
- Il numero di procedure di parametrizzazione è illimitato. La centralina può essere riconfigurata più volte.
- Durante il funzionamento non spostare gli interruttori DIP.

Per avviare una procedura di parametrizzazione, l'utente deve eseguire le seguenti operazioni nella sequenza indicata:

1. Preparare la procedura di parametrizzazione
 - Disattivare l'alimentazione U_B
 - Installare un ponticello tra i morsetti J1 e J2 (con CES-AZ-UES-01B tra J e 0V)
2. Impostare la configurazione desiderata degli interruttori DIP

Interruttore	Posizione interruttore a sinistra (OFF)	Posizione interruttore a destra (ON)
1	Nessuna testina di lettura collegata ai morsetti H11, H12, SH1	Testina di lettura collegata ai morsetti H11, H12, SH1
2	Nessuna testina di lettura collegata ai morsetti H21, H22, SH2	Testina di lettura collegata ai morsetti H21, H22, SH2
3	Nessuna testina di lettura collegata ai morsetti H31, H32, SH3	Testina di lettura collegata ai morsetti H31, H32, SH3
4	Nessuna testina di lettura collegata ai morsetti H41, H42, SH4	Testina di lettura collegata ai morsetti H41, H42, SH4
5	Avviamento automatico (nessun pulsante di avviamento collegato)	Avviamento manuale (pulsante di avviamento collegato)
6	Nessun circuito di retroazione collegato	Circuito di retroazione collegato

3. Impostare la configurazione desiderata della macchina
 - Chiudere tutti i ripari da controllare (gli azionatori si devono trovare nel campo di rilevamento delle rispettive testine di lettura)
 - Nella modalità di funzionamento **Avviamento manuale**: tenere chiuso il pulsante di avviamento
 - Nella modalità di funzionamento **con circuito di retroazione**: tenere chiuso il circuito di retroazione
4. Avviare la procedura di parametrizzazione
 - Attivare la tensione di esercizio
 - Attendere il test automatico (il LED STATE lampeggia con una frequenza di circa 10 secondi con 15 Hz)
 - La procedura di parametrizzazione inizia (il LED STATE lampeggia con una frequenza di circa 1 Hz)
 - Attendere la conferma della procedura di parametrizzazione (il LED STATE si spegne dopo circa 10 secondi)
5. Terminare la procedura di parametrizzazione
 - Rimuovere il ponticello tra J1 e J2 (con CES-AZ-UES-01B tra J e 0V)
 - Nella modalità di funzionamento **Avviamento manuale**: il pulsante di avviamento deve essere collegato
 - Nella modalità di funzionamento **con circuito di retroazione**: il circuito di retroazione deve essere collegato
 - Premere il pulsante Reset o interrompere la tensione di esercizio per almeno 10 secondi
 - Attendere il test automatico (il LED STATE lampeggia con una frequenza di circa 10 secondi con 15 Hz)
6. Verificare che tutti i ripari funzionino

9.2.1. Modifica della configurazione

La centralina può essere riconfigurata più volte. A questo scopo, come per la prima procedura di parametrizzazione, è necessario eseguire le operazioni descritte al paragrafo 9.2. *Parametrizzazione a pagina 16.*

Gli azionatori difettosi possono essere sostituiti. Il numero di procedure di parametrizzazione è illimitato.

9.3. Controllo funzionale

Al termine dell'installazione e dopo ogni guasto si deve effettuare una verifica completa della funzione di sicurezza. Procedere come specificato di seguito:



AVVERTENZA

Lesioni mortali in caso di errori durante l'installazione e il controllo funzionale.

- Prima di procedere al controllo funzionale, assicurarsi che nessuna persona si trovi nella zona pericolosa.
- Osservare tutte le normative antinfortunistiche vigenti.

1. Attivare la tensione di esercizio.
 - Il finecorsa di sicurezza eseguirà un test automatico.
Il LED STATE verde lampeggia per 10 s a 15 Hz.
Poi il LED STATE rimane acceso permanentemente.
I LED OUT e DIA non sono accesi.
2. Chiudere tutti i ripari.
 - La macchina non deve avviarsi da sola.
 - Il LED STATE verde e il LED OUT giallo si accendono in modo permanente.
3. Abilitare il funzionamento nel sistema di controllo.
4. Aprire il riparo.
 - La macchina deve spegnersi e non deve essere possibile avviarla, finché il riparo è aperto.
 - Il LED STATE verde si accende in modo permanente, i LED OUT e DIA non si accendono.

Ripetere le operazioni 2, 3 e 4 per ogni singolo riparo.

9.3.1. Test automatico con ingresso test TST

Nei finecorsa di sicurezza elettromeccanici o nei finecorsa magnetici il controllo del funzionamento può avvenire attraverso l'apertura ciclica del riparo.

A partire dalla categoria 2 secondo la EN ISO 13849-1, all'avvio o dopo intervalli definiti è necessario effettuare un controllo del funzionamento dell'intero sistema di sicurezza ai sensi della norma EN 602041 :1997 (cap. 9.4.2.4).

Il controllo del funzionamento interno del dispositivo non è necessario, perché il dispositivo effettua un autocontrollo in tempo reale. La saldatura di un contatto di uscita (uscita relè) viene rilevata dal dispositivo al più tardi alla successiva apertura del riparo. Un cortocircuito trasversale della linea di uscita non viene rilevato dal dispositivo.

L'intero circuito di sicurezza può essere inoltre testato senza aprire il riparo. A tale scopo, viene simulata l'apertura del riparo applicando una tensione di 24 V DC all'ingresso test TST.

Le uscite di sicurezza vengono disattivate, consentendo in tal modo l'esecuzione del test dell'intero circuito di sicurezza. Come funzione di controllo anche l'uscita di diagnosi DIA viene settata dalla centralina su HIGH.

Al reset dell'ingresso test TST, l'uscita di diagnosi DIA viene riportata su LOW, il LED rosso si spegne e il normale funzionamento viene ripristinato.





































Nella modalità di funzionamento Avviamento manuale il pulsante di avviamento deve essere azionato nuovamente per avviare il sistema.



Importante!

Dopo il test automatico, l'ingresso test TST deve essere collegato di nuovo a 0 V o scollegato.

10. Tabella degli stati del sistema

Modalità di funzionamento	Indicatori LED			Stato
	STATE (verde)	OUT (giallo)	DIA (rosso)	
Messa in servizio	 4 Hz			Prima messa in servizio dopo la consegna, senza ponticello collegato a J1, J2 o J, 0V.
	 1 Hz			Procedura di parametrizzazione
				Conferma dell'avvenuta procedura di parametrizzazione.
Funzionamento normale	 15 Hz (10 s)			Test automatico, durata di circa 10 secondi, viene eseguito dopo aver applicato la tensione d'esercizio U_B
				Funzionamento normale, non tutti i ripari controllati sono chiusi.
				Funzionamento normale, tutti i ripari controllati sono chiusi (dopo l'azionamento del pulsante di avviamento, nella modalità di funzionamento Avviamento manuale)
Verifica delle funzioni				Test di funzionamento attivo (ingresso TST = 24 V)
Indicazione di guasto				Guasto a un componente interno del dispositivo oppure azionatore CES-A-BMB nella zona non ammessa, oppure forti effetti di disturbo esterni non ammissibili (EMC)
Errore operativo	 3 x			Errore di configurazione: La parametrizzazione deve essere eseguita nuovamente Cause possibili: - cambiamento di stato durante la procedura di parametrizzazione - posizione degli interruttori DIP non corrisponde alla configurazione collegata nella procedura di parametrizzazione - posizione degli interruttori DIP modificata senza procedura di parametrizzazione - applicazione del ponticello (J1, J2 o J, 0V) con tensione di alimentazione attivata - circuito di retroazione chiuso (Y1, Y2) applicato, nonostante nessun circuito di retroazione sia stato parametrizzato - segnale di 24 V applicato all'ingresso del tasto di avviamento (S), anche se è stata parametrizzata la modalità "Avviamento automatico".
	 4 x			Guasto nel circuito di retroazione Cause possibili: - malfunzionamento del contattore controllato - dopo l'allontanamento dal campo di rilevamento, l'azionatore non rimane sufficientemente a lungo all'esterno del campo di rilevamento tanto che il circuito di retroazione non può essere chiuso in questo breve intervallo di tempo. Tener conto del tempo di discesa del contattore controllato. - il circuito di retroazione non era chiuso al momento dell'avviamento della centralina - il circuito di retroazione non era chiuso al momento dell'applicazione della tensione di esercizio +UB
Legenda dei simboli	N			0 Volt oppure non commutato
	1			24 Volt
	0			0 Volt
				Il LED non è acceso
				Il LED è acceso
	 15 Hz (10 s)			Il LED lampeggia per 10 secondi con una frequenza di 15 Hz
	 3 x + 			Il LED lampeggia tre volte, poi rimane acceso in modo permanente
	 3 x			Il LED lampeggia tre volte, poi ripetizione
	X			Stato qualsiasi



Importante!

Se lo stato visualizzato del dispositivo non è compreso nella tabella degli stati si deve presumere un errore interno del dispositivo. In questo caso contattare il fabbricante.



AVVISO

Le testine di lettura CES-A-LNN e CES-A-LSP sono dotate di un LED integrato per segnalare la posizione del riparo. Con il riparo chiuso il LED è acceso.

11. Dati tecnici


11.1. Centralina CES-AZ-UES-01B

- › Custodia per montaggio su profilato di supporto, IP20
- › Uscita a relè
- › 1 testina di lettura collegabile

Omologazioni



Dimensioni



Funzionamento

- › 2 uscite di sicurezza ciascuna con 2 contatti NA (uscite a relè)
- › 1 uscita di segnalazione riparo (uscite a semiconduttori, non di sicurezza)

Mezzi di protezione		
chiuso (azionatore rilevato)		aperto (l'azionatore non si trova nel campo di rilevamento)
Testina di lettura	Azionatore	Testina di lettura
13—○—○—14		13—○—○—14
23—○—○—24		23—○—○—24
24 V—○—○—01		24 V—○—○—01



Importante!

I morsetti a vite innestabili non sono compresi nella dotazione (vedi capitolo 12. Informazioni per l'ordinazione e accessori a pagina 48).

Dati tecnici CES-AZ-UES-01B

Parametri	min.	Valore tipico	max.	Unità
Materiale custodia	plastica PA6.6			
Dimensioni	114 x 99 x 22,5			mm
Peso	0,2			kg
Temperatura ambiente con $U_B = DC 24 V$	-20	-	+55	°C
Umidità dell'aria, senza condensa	-	-	80	%
Grado di protezione	IP20			
Grado di inquinamento	2			
Installazione	profilato di supporto da 35 mm secondo EN 60715 TH35			
Numero delle testine di lettura	1 testina di lettura per ogni centralina			
Sezione di collegamento (morsetti di collegamento, codificati)	0,25	-	2,5	mm ²
Tensione di esercizio U_B (stabilizzata, ondulazione residua < 5%)	21	24	27	V DC
Per l'omologazione secondo UL vale	impiego solo con alimentazione classe UL 2 o misure equivalenti			
Assorbimento di corrente I_B (con relè eccitato) ¹⁾	-	150	-	mA
Protezione esterna (tensione di esercizio U_B)	0,25	-	8	A
Contatti di sicurezza	2 (relè con contatti interni controllati)			
Corrente di commutazione (uscite relè)				
- con tensione di commutazione AC/DC 21 ... 60 V	1	-	300	mA
- con tensione di commutazione AC/DC 5 ... 30 V	10	-	6000	
- con tensione di commutazione AC 5 ... 230 V (160 V ATEX)	10	-	2000	
Carico di commutazione conforme a UL	Class 2 max. 30 V AC/Class 2 max. 60 V DC - 120 V AC 3A / 240 V AC 1,5A			
Protezione esterna (circuiti di sicurezza) secondo EN 60269-1	6 AgG o interruttore automatico 6 A (caratteristica B o C)			
Categoria di impiego secondo EN 60947-5-1	AC-12 60V 0,3A / DC-12 60V 0,3A AC-12 30V 6A / DC-12 30V 6A AC-15 230V 2A / DC-13 24V 3A			
Tensione di isolamento nominale U_i	250			V
Rigidità dielettrica (impulsiva) nominale U_{imp}	4			kV
Corrente di cortocircuito nominale	100			A
Resistenza alle vibrazioni	secondo EN 60947-5-2			
Manovre meccaniche (relè)	10 x 10 ⁶			
Ritardo di commut. a partire dalla variaz. di stato ²⁾	-	-	210	ms
Tempo di discrepanza (dei punti di intervento dei due relè)	-	-	25	ms
Corrente tramite circuito di retroazione Y1/Y2	5	8	10	mA
Resistenza ammissibile tramite circuito di retroazione	-	-	600	Ω
Ritardo alla disponibilità ³⁾	-	10	12	s
Tempo di sosta ⁴⁾	3	-	-	s
Frequenza di commutazione max. ⁵⁾	-	-	0,25	Hz
Ripetibilità R sec. EN IEC 60947-5-3	≤ 10			%
Uscite di segnalazione (diagnosi DIA, uscita di segnalazione riparo O1, uscita a semiconduttori, PNP, a prova di cortocircuito)				
- Tensione di uscita	0,8 x U_B	-	U_B	V DC
- Carico ammissibile	-	-	20	mA
Ingressi pulsante di avviamento S, ingresso test TST				
- Tensione di ingresso LOW	0	-	2	V DC
HIGH	15	-	U_B	
- Corrente di ingresso HIGH	5	8	10	mA
Requisiti di protezione EMC	secondo EN 60947-5-3			
Valori di affidabilità secondo EN ISO 13849-1 in funzione della corrente di commutazione a 24 V DC	$\leq 0,1 A$	$\leq 1 A$	$\leq 3 A$	
Categoria	4			
Performance Level (PL)	e			
PFH _D	1,9 x 10 ⁻⁸			
Durata di utilizzo	20			anni
Numero manovre/anno	760000	153000	34600	
Copertura diagnostica DC	99			%
MTTF _D	136			anni

1) Senza considerare le correnti di carico sulle uscite di segnalazione.

2) Corrisponde secondo EN 60947-5-3 al tempo di rischio. Si tratta del ritardo massimo di disinserzione delle uscite di sicurezza dopo l'allontanamento dell'azionatore. In caso di disturbi EMC che superino i requisiti secondo EN 60947-5-3, il ritardo di disinserzione può arrivare fino a max. 250 ms. Dopo un breve azionamento < 0,25 s, il ritardo di inserzione dell'azionamento immediatamente successivo può arrivare fino a max. 3 s.

3) In seguito all'attivazione della tensione di esercizio, durante il ritardo alla disponibilità, le uscite a relè sono disattivate e l'uscita di segnalazione riparo è a potenziale LOW. Per la segnalazione visiva del ritardo, il LED di stato verde lampeggia con una frequenza di circa 15 Hz.

4) Il tempo di sosta è il tempo in cui l'azionatore deve trovarsi all'esterno del campo di rilevamento.

5) In caso di controllo con il circuito di retroazione gli azionatori devono trovarsi il più a lungo possibile all'esterno del campo di rilevamento, ad es. all'apertura di un riparo, fino a quando il circuito di retroazione viene chiuso.


11.2. Centralina CES-AZ-UES-02B

- › Custodia per montaggio su profilato di supporto, IP20
- › Uscita a relè
- › 2 testine di lettura collegabili

Omologazioni



Dimensioni



adatto a profilati di supporto da 35 mm secondo EN 60715

Funzionamento

- › 2 uscite di sicurezza ciascuna con 2 contatti NA (uscite a relè)
- › 2 uscite di segnalazione riparo (uscite a semiconduttori, uscite di sicurezza assenti)

Mezzi di protezione		
chiuso (tutti gli azionatori rilevati)		aperto (es. l'azionatore 1 non si trova nel campo di rilevamento)
Testina di lettura 1	Azionatore 1	Testina di lettura 1
13—○—○—○—14		13—○—○—○—14
23—○—○—○—24		23—○—○—○—24
24V—○—○—○—01		24V—○—○—○—01
24V—○—○—○—02		24V—○—○—○—02



Importante!

I morsetti a vite innestabili non sono compresi nella dotazione (vedi capitolo 12. Informazioni per l'ordinazione e accessori a pagina 48).

Dati tecnici CES-AZ-UES-02B

Parametri	min.	Valore tipico	max.	Unità
Materiale custodia		plastica PA6.6		
Dimensioni		114 x 99 x 45		mm
Peso		0,25		kg
Temperatura ambiente con $U_B = DC 24 V$	-20	-	+55	°C
Umidità dell'aria, senza condensa	-	-	80	%
Grado di protezione		IP20		
Grado di inquinamento		2		
Installazione		profilato di supporto da 35 mm secondo EN 60715 TH35		
Numero delle testine di lettura		max. 2 testine di lettura per ogni centralina		
Sezione di collegamento (morsetti di collegamento, codificati)	0,25	-	2,5	mm ²
Tensione di esercizio U_B (stabilizzata, ondulazione residua < 5%)	21	24	27	V DC
Per l'omologazione secondo UL_{UL} vale		impiego solo con alimentazione classe UL 2 o misure equivalenti		
Assorbimento di corrente I_B (con relè eccitato) ¹⁾	-	150	-	mA
Protezione esterna (tensione di esercizio U_B)	0,25	-	8	A
Contatti di sicurezza		2 (relè con contatti interni controllati)		
Corrente di commutazione (uscite relè)				
- con tensione di commutazione AC/DC 21 ... 60 V	1	-	300	mA
- con tensione di commutazione AC/DC 5 ... 30 V	10	-	6000	
- con tensione di commutazione AC 5 ... 230 V	10	-	2000	
Carico di commutazione conforme a UL_{UL}		Class 2 max. 30 V AC/Class 2 max. 60 V DC 120 V AC 3A / 240 V AC 1,5A		
Protezione esterna (circuiti di sicurezza) secondo EN 60269-1		6 AgG o interruttore automatico 6 A (caratteristica B o C)		
Categoria di impiego secondo EN 60947-5-1		AC-12 60V 0,3A / DC-12 60V 0,3A AC-12 30V 6A / DC-12 30V 6A AC-15 230V 2A / DC-13 24V 3A		
Tensione di isolamento nominale U_i		250		V
Rigidità dielettrica (impulsiva) nominale U_{imp}		4		kV
Corrente di cortocircuito nominale		100		A
Resistenza alle vibrazioni		secondo EN 60947-5-2		
Manovre meccaniche (relè)		10 x 10 ⁶		
Ritardo di commut. a partire dalla variaz. di stato ²⁾				
- 2 azionatori attivati	-	-	290	ms
- 1 azionatore attivato	-	-	210	
Tempo di discrepanza dei punti di intervento dei due relè (con 2 azionatori attivati)	-	-	25	ms
Modalità di funzionamento con avviamento manuale				
- Durata dell'azionamento pulsante di avviamento	250	-	-	ms
- Ritardo di risposta pulsante di avviamento	-	200	300	
Corrente tramite circuito di retroazione Y1/Y2	5	8	10	mA
Resistenza ammissibile tramite circuito di retroazione	-	-	600	Ω
Ritardo alla disponibilità ³⁾	-	10	12	s
Tempo di sosta ⁴⁾	3	-	-	s
Frequenza di commutazione max. ⁵⁾	-	-	0,25	Hz
Ripetibilità R sec. EN IEC 60947-5-3		≤ 10		%
Uscite di segnalazione (diagnosi DIA, uscite di segnalazione riparo O1...O2, uscita a semiconduttori, PNP, a prova di cortocircuito)				
- Tensione di uscita	0,8 x U_B	-	U_B	V DC
- Carico ammissibile	-	-	20	mA
Ingressi pulsante di avviamento S, ingresso test TST				
- Tensione di ingresso LOW	0	-	2	V DC
HIGH	15	-	U_B	
- Corrente di ingresso HIGH	5	8	10	mA
Requisiti di protezione EMC		secondo EN 60947-5-3		
Valori di affidabilità secondo EN ISO 13849-1 in funzione della corrente di commutazione a 24 V DC				
Categoria	≤ 0,1 A	≤ 1 A	≤ 3 A	
Performance Level (PL)		e		
PFD _D		1,9 x 10 ⁻⁸		
Durata di utilizzo		20		anni
Numero manovre/anno	760 000	153 000	34 600	
Copertura diagnostica DC		99		%
MTTF _D		136		anni

1) Senza considerare le correnti di carico sulle uscite di segnalazione.

2) Corrisponde secondo EN 60947-5-3 al tempo di rischio. Si tratta del ritardo massimo di disinserzione delle uscite di sicurezza dopo l'allontanamento dell'azionatore. In caso di disturbi EMC che superino i requisiti secondo EN 60947-5-3, il ritardo di disinserzione può arrivare fino a max. 430 ms. Dopo un breve azionamento < 0,4 s, il ritardo di inserzione dell'azionamento immediatamente successivo può arrivare fino a max. 3 s.

3) In seguito all'attivazione della tensione di esercizio, durante il ritardo alla disponibilità, le uscite a relè sono disattivate e le uscite di segnalazione sono a basso potenziale. Per la segnalazione visiva del ritardo, il LED di stato verde lampeggia con una frequenza di circa 15 Hz.

4) Il tempo di sosta è il tempo in cui l'azionatore deve trovarsi all'esterno del campo di rilevamento.

5) In caso di controllo con il circuito di retroazione gli azionatori devono trovarsi il più a lungo possibile all'esterno del campo di rilevamento, ad es. all'apertura di un riparo, fino a quando il circuito di retroazione viene chiuso.


11.3. Centralina CES-AZ-UES-04B

- › Custodia per montaggio su profilato di supporto, IP20
- › Uscita a relè
- › 4 testine di lettura collegabili

Omologazioni



Dimensioni



Funzionamento

- › 2 uscite di sicurezza ciascuna con 2 contatti NA (uscite a relè)
- › 4 uscite di segnalazione riparo (uscite a semiconduttori, uscite di sicurezza assenti)

Mezzi di protezione		
chiuso (tutti gli azionatori rilevati)		aperto (es. l'azionatore 1 non si trova nel campo di rilevamento)
Testina di lettura 1	Azionatore 1	Testina di lettura 1
13—o—o—14		13—o—o—14
23—o—o—24		23—o—o—24
24 V—o—o—0 1		24 V—o—o—0 1
24 V—o—o—0 2		24 V—o—o—0 2
24 V—o—o—0 3		24 V—o—o—0 3
24 V—o—o—0 4		24 V—o—o—0 4



Importante!

I morsetti a vite innestabili non sono compresi nella dotazione (vedi capitolo 12. Informazioni per l'ordinazione e accessori a pagina 48).

Dati tecnici CES-AZ-UES-04B

Parametri	min.	Valore tipico	max.	Unità
Materiale custodia		plastica PA6.6		
Dimensioni		114 x 99 x 45		mm
Peso		0,25		kg
Temperatura ambiente con $U_B = DC 24 V$	-20	-	+55	°C
Umidità dell'aria, senza condensa	-	-	80	%
Grado di protezione		IP20		
Grado di inquinamento		2		
Installazione		profilato di supporto da 35 mm secondo EN 60715 TH35		
Numero delle testine di lettura		max. 4 testine di lettura per ogni centralina		
Sezione di collegamento (morsetti di collegamento, codificati)	0,25	-	2,5	mm ²
Tensione di esercizio U_B (stabilizzata, ondulazione residua < 5%)	21	24	27	V DC
Per l'omologazione secondo UL_{UL} vale		impiego solo con alimentazione classe UL 2 o misure equivalenti		
Assorbimento di corrente I_B (con relè eccitato) ¹⁾	-	150	-	mA
Protezione esterna (tensione di esercizio U_B)	0,25	-	8	A
Contatti di sicurezza		2 (relè con contatti interni controllati)		
Corrente di commutazione (uscite relè)				
- con tensione di commutazione AC/DC 21 ... 60 V	1	-	300	mA
- con tensione di commutazione AC/DC 5 ... 30 V	10	-	6000	
- con tensione di commutazione AC 5 ... 230 V	10	-	2000	
Carico di commutazione conforme a UL_{UL}		Class 2 max. 30 V AC/Class 2 max. 60 V DC 120 V AC 3A / 240 V AC 1,5A		
Protezione esterna (circuiti di sicurezza) secondo EN 60269-1		6 AgG o interruttore automatico 6 A (caratteristica B o C)		
Categoria di impiego secondo EN 60947-5-1		AC-12 60V 0,3A / DC-12 60V 0,3A AC-12 30V 6A / DC-12 30V 6A AC-15 230V 2A / DC-13 24V 3A		
Tensione di isolamento nominale U_i		250		V
Rigidità dielettrica (impulsiva) nominale U_{imp}		4		kV
Corrente di cortocircuito nominale		100		A
Resistenza alle vibrazioni		secondo EN 60947-5-2		
Manovre meccaniche (relè)		10 x 10 ⁶		
Ritardo di commut. a partire dalla variaz. di stato ²⁾				
- 4 azionatori attivati	-	-	450	ms
- 3 azionatori attivati	-	-	370	
- 2 azionatori attivati	-	-	290	
- 1 azionatore attivato	-	-	210	
Tempo di discrepanza dei punti di intervento dei due relè (con 4 azionatori attivati)	-	-	25	ms
Modalità di funzionamento con avviamento manuale				
- Durata dell'azionamento pulsante di avviamento	250	-	-	ms
- Ritardo di risposta pulsante di avviamento	-	200	300	
Corrente tramite circuito di retroazione Y1/Y2	5	8	10	mA
Resistenza ammissibile tramite circuito di retroazione	-	-	600	Ω
Ritardo alla disponibilità ³⁾	-	10	12	s
Tempo di sosta ⁴⁾	3	-	-	s
Frequenza di commutazione max. ⁵⁾	-	-	0,25	Hz
Ripetibilità R sec. EN IEC 60947-5-3		≤ 10		%
Uscite di segnalazione (diagnosi DIA, uscite di segnalazione riparo O1...O4, uscita a semiconduttori, PNP, a prova di cortocircuito)				
- Tensione di uscita	0,8 x U_B	-	U_B	V DC
- Carico ammissibile	-	-	20	mA
Ingressi pulsante di avviamento S, ingresso test TST				
- Tensione di ingresso LOW	0	-	2	V DC
- Tensione di ingresso HIGH	15	-	U_B	
- Corrente di ingresso HIGH	5	8	10	mA
Requisiti di protezione EMC		secondo EN 60947-5-3		
Valori di affidabilità secondo EN ISO 13849-1 in funzione della corrente di commutazione a 24 V DC				
Categoria	≤ 0,1 A	≤ 1 A	≤ 3 A	
Performance Level (PL)		e		
PFFH _D		1,9 x 10 ⁻⁸		
Durata di utilizzo		20		anni
Numero manovre/anno	760000	153000	34600	
Copertura diagnostica DC		99		%
MTTF _D		136		anni

1) Senza considerare le correnti di carico sulle uscite di segnalazione.

2) Corrisponde secondo EN 60947-5-3 al tempo di rischio. Si tratta del ritardo massimo di disinserzione delle uscite di sicurezza dopo l'allontanamento dell'azionatore. In caso di disturbi EMC che superino i requisiti secondo EN 60947-5-3, il ritardo di disinserzione può arrivare fino a max. 750 ms. Dopo un breve azionamento < 0,8 s, il ritardo di inserzione dell'azionamento immediatamente successivo può arrivare fino a max. 3 s.

3) In seguito all'attivazione della tensione di esercizio, durante il ritardo alla disponibilità, le uscite a relè sono disattivate e le uscite di segnalazione sono a basso potenziale. Per la segnalazione visiva del ritardo, il LED di stato verde lampeggia con una frequenza di circa 15 Hz.

4) Il tempo di sosta è il tempo in cui l'azionatore deve trovarsi all'esterno del campo di rilevamento.

5) In caso di controllo con il circuito di retroazione gli azionatori devono trovarsi il più a lungo possibile all'esterno del campo di rilevamento, ad es. all'apertura di un riparo, fino a quando il circuito di retroazione viene chiuso.


11.4. Testina di lettura CES-A-LNN-...

Omologazioni

- Forma a parallelepipedo 42 x 25 mm
- Fissaggio compatibile alla serie CES-A-LNA/LCA
- LED per segnalare la posizione del riparo




Dimensioni



Campo di rilevamento tipico

Con centralina CES-AZ-UES-... e azionatore CES-A-BBN




AVVISO

Per non entrare nel campo di rilevamento dei lobi laterali, in caso di direzione di azionamento laterale, è necessario rispettare una distanza minima di $s = 6$ mm dall'azionatore e dalla testina di lettura.

Schema di collegamento

Testina di lettura con cavo di collegamento



Dati tecnici

Parametri	Valore			Unità	
	min.	tipico	max.		
Materiale custodia	termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PBT), completamente sigillata				
Dimensioni	42 x 25 x 12			mm	
Massa (senza cavo di collegamento)	0,025			kg	
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C	
Grado di protezione	IP67				
Posizione di installazione	qualsiasi				
Azione	induttiva				
Alimentazione	attraverso la centralina				
Tipo di collegamento	connettore M8, 3 poli, o cavo di collegamento				
Indicatore LED	bianco, rilevato azionatore valido				
In combinazione con l'azionatore CES-A-BBN-106600					
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	in direzione x/z	-	-	50	mm
	in direzione y	-	-	100	
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ¹⁾					
- Distanza di inserzione	-	15	-		
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	10	-	-		
- Isteresi di commutazione	1	4	-		
In combinazione con l'azionatore CES-A-BDN-06-104730					
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	in direzione x/z	-	-	50	mm
	in direzione y	-	-	80	
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ¹⁾					
- Distanza di inserzione	-	19	-		
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	14	-	-		
- Isteresi di commutazione	-	4	-		
Lunghezza del cavo	vedi capitolo 12. Informazioni per l'ordinazione e accessori a pagina 48			25	m

1) Questi valori si riferiscono a un'installazione della testina di lettura e dell'azionatore non a filo.


11.5. Testina di lettura CES-A-LSP-...

- Ottimizzato per il montaggio su profilati in alluminio
- LED per segnalare la posizione del riparo

Omologazioni




Dimensioni



Campo di rilevamento tipico

Con centralina CES-AZ-UES-... e azionatore CES-A-BSP




AVVISO

Per non entrare nel campo di rilevamento dei lobi laterali, in caso di direzione di azionamento laterale, è necessario rispettare una distanza minima di $s = 6 \text{ mm}$ dall'azionatore e dalla testina di lettura.

Schema di collegamento

Testina di lettura con cavo di collegamento




Dati tecnici

Parametri	Valore			Unità
	min.	tipico	max.	
Materiale custodia	PA6 GF30			
Massa (senza cavo di collegamento)	0,02			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C
Grado di protezione	IP67			
Posizione di installazione	qualsiasi			
Azione	induttiva			
Alimentazione	attraverso la centralina			
Tipo di collegamento	connettore M5, a 3 poli			
Indicatore LED	bianco, rilevato azionatore valido			
In combinazione con l'azionatore CES-A-BSP-104970				
Distanza sicura di disinserzione S _{gr}	-	-	45	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ¹⁾				
Con direzione di azionamento verticale (direzione x)				
- Distanza di inserzione	-	20	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{a0}	10	-	-	
- Isteresi di commutazione	1	4	-	
Lunghezza del cavo	vedi capitolo 12. Informazioni per l'ordinazione e accessori a pagina 48			m

1) Questi valori si riferiscono all'installazione della testina di lettura e dell'azionatore in un profilato di alluminio da 45 x 45 mm.

Schema di collegamento

Testina di lettura con cavo di collegamento



Dati tecnici

Parametri	Valore			Unità
	min.	tipico	max.	
Materiale custodia	Fortron, termoplastica rinforzata in fibra di vetro, completamente sigillata			
Dimensioni	42 x 25 x 12			mm
Peso (incl. 10 m di cavo)	0,3			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C
Grado di protezione	IP67/IP69K			
Posizione di installazione	qualsiasi			
Azione	induttiva			
Alimentazione	attraverso la centralina			
In combinazione con l'azionatore CES-A-BBA				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	26	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ¹⁾				
- Distanza di inserzione	-	15	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{a0}	10	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,5	2	-	
Distanza minima s con direzione di azionamento laterale	3	-	-	
In combinazione con l'azionatore CES-A-BDA-20				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	33	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ²⁾				
- Distanza di inserzione	-	16	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{a0}	11	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,5	2	-	
Distanza minima s con direzione di azionamento laterale	4	-	-	
In combinazione con l'azionatore CES-A-BDA-18				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	32	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ¹⁾				
- Distanza di inserzione	-	16	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{a0}	10	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,5	1,4	-	
Distanza minima s con direzione di azionamento laterale	5	-	-	
Cavo di collegamento	cavo di collegamento a tenuta, con capicorda PVC, Ø 4,6 mm PUR, Ø 4,8 mm, adatto a catene portacavi			
Lunghezza del cavo	-	-	25	m

1) Questi valori si riferiscono all'installazione della testina di lettura e dell'azionatore non a filo.

2) Questi valori valgono con materiali circostanti non metallici. Altri materiali su richiesta.


11.7. Testina di lettura CES-A-LNA-SC

- Forma a parallelepipedo 42 x 25 mm
- Connettore M8

Omologazioni




Dimensioni



Campo di rilevamento tipico

Con centralina CES-AZ-UES-... e azionatore CES-A-BBA




AVVISO

Per non entrare nel campo di rilevamento dei lobi laterali, in caso di direzione di azionamento laterale, è necessario rispettare una distanza minima di $s = 3$ mm dall'azionatore e dalla testina di lettura.

Schema di collegamento

Testina di lettura con connettore



Dati tecnici

Parametri	Valore			Unità
	min.	tipico	max.	
Materiale custodia	Fortron, termoplastica rinforzata in fibra di vetro, completamente sigillata			
Dimensioni	42 x 25 x 12			mm
Peso (incl. 10 m di cavo)	0,3			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C
Grado di protezione	IP67/IP69K			
Posizione di installazione	qualsiasi			
Azione	induttiva			
Alimentazione	attraverso la centralina			
In combinazione con l'azionatore CES-A-BBA				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	26	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ¹⁾				
- Distanza di inserzione	-	15	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	10	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,5	2	-	
Distanza minima s con direzione di azionamento laterale	3	-	-	
In combinazione con l'azionatore CES-A-BDA-20				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	33	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ²⁾				
- Distanza di inserzione	-	16	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	11	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,5	2	-	
Distanza minima s con direzione di azionamento laterale	4	-	-	
In combinazione con l'azionatore CES-A-BDA-18				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	32	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ¹⁾				
- Distanza di inserzione	-	16	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	10	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,5	1,4	-	
Distanza minima s con direzione di azionamento laterale	5	-	-	
Collegamento	connettore M8, a 3 poli			
Cavo di collegamento	-	-	25	m

- 1) Questi valori si riferiscono all'installazione della testina di lettura e dell'azionatore non a filo.
2) Questi valori valgono con materiali circostanti non metallici. Altri materiali su richiesta.


11.8. Testina di lettura CES-A-LCA-...

- Forma a parallelepipedo 42 x 25 mm
- Materiale della custodia: plastica PE-HD, adatta all'impiego in presenza di sostanze aggressive (ad es. acidi, soluzioni alcaline)

Omologazioni



Dimensioni




AVVISO

Per il montaggio deve essere impiegata la guarnizione piatta fornita in dotazione.

Campo di rilevamento tipico

Con centralina CES-AZ-UES-... e azionatore CES-A-BCA




AVVISO

Per non entrare nel campo di rilevamento dei lobi laterali, in caso di direzione di azionamento laterale, è necessario rispettare una distanza minima di $s = 3$ mm dall'azionatore e dalla testina di lettura.

Schema di collegamento

Testina di lettura con cavo di collegamento



Dati tecnici

Parametri	Valore			Unità
	min.	tipico	max.	
Materiale custodia	plastica PE-HD non rinforzata, completamente sigillata			
Materiale guarnizione piatta	fluorocaucciù 75 FPM 4100			
Dimensioni	42 x 25 x 12			mm
Peso (incl. 10 m di cavo)	0,3			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+50	°C
Grado di protezione	IP67/IP69K			
Posizione di installazione	qualsiasi			
Azione	induttiva			
Alimentazione	attraverso la centralina			
In combinazione con l'azionatore CES-A-BCA				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	26	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ¹⁾				
- Distanza di inserzione	-	15	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	10	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,5	2	-	
Distanza minima s con direzione di azionamento laterale	3		-	
In combinazione con l'azionatore CES-A-BDA-20				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	33	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ²⁾				
- Distanza di inserzione	-	16	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	11	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,5	2	-	
Distanza minima s con direzione di azionamento laterale	4	-	-	
In combinazione con l'azionatore CES-A-BDA-18				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	32	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ¹⁾				
- Distanza di inserzione	-	16	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	10	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,5	1,4	-	
Distanza minima s con direzione di azionamento laterale	5	-	-	
Cavo di collegamento	cavo di collegamento a tenuta, con capicorda PVC, Ø 4,6 mm			
Lunghezza del cavo	-	-	25	m

- 1) Questi valori si riferiscono all'installazione della testina di lettura e dell'azionatore non a filo.
2) Questi valori valgono con materiali circostanti non metallici. Altri materiali su richiesta.


11.9. Testina di lettura CES-A-LQA-SC

- Forma a parallelepipedo 50 x 50 mm
- Connettore M8


Omologazioni




Dimensioni



Campo di rilevamento tipico




Con azionatore CES-ABBA o CES-BCA



Con azionatore CES-A-BQA su centralina CES-AZ-...-01B

Schema di collegamento

Testina di lettura con cavo di collegamento



Dati tecnici

Parametri	Valore			Unità
	min.	tipico	max.	
Materiale custodia	Fortron, termoplastica rinforzata in fibra di vetro, completamente sigillata			
Dimensioni	50 x 50 x 20,2			mm
Peso	0,08			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C
Grado di protezione	IP67			
Posizione di installazione	qualsiasi			
Azione	induttiva			
Alimentazione	attraverso la centralina			
In combinazione con azionatori CES-A-BBA o CES-A-BCA				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	47	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro m = 0 ¹⁾				
- Distanza di inserzione	-	15	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	10	-	-	
- Isteresi di commutazione	2	3	-	
In combinazione con azionatore CES-A-BQA su centralina CES-AZ-...-01B				
Distanza sicura di disinserzione S _{ar}	-	-	60	mm
Campo di rilevamento con direzione di azionamento verticale				
Spostamento dal centro m = 0 ¹⁾				
- Distanza di inserzione	-	23	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	16	-	-	
- Isteresi di commutazione	2	3	-	
Campo di rilevamento con direzione di azionamento laterale				
Distanza in direzione x = 10 mm				
- Distanza di inserzione	-	28	-	
- Distanza sicura di inserzione S _{ao}	24	-	-	
- Isteresi di commutazione	1	1,3	-	
Cavo di collegamento	-	-	25	m

1) Questi valori si riferiscono all'installazione della testina di lettura e dell'azionatore non a filo.


11.10. Testina di lettura CES-A-LMN-SC

- Forma cilindrica M12
- Connettore M8

Omologazioni



Dimensioni




AVVISO

La testina di lettura deve essere installata al massimo fino alla zona libera (zona della superficie attiva senza custodia metallica).

Campo di rilevamento tipico

Con centralina CES-AZ-UES-... e azionatore CES-A-BMB




AVVISO

Deve essere rispettata una distanza minima di $s = 1,2 \text{ mm}$.

Schema di collegamento

Testina di lettura con connettore



Dati tecnici

Parametri	min.	Valore tipico	max.	Unità
Materiale custodia		bussola filettata Cu Zn nichelata coperchio plastica PBT GF20		
Dimensioni		M12 x 1, lunghezza 38		mm
Peso (incl. 10 m di cavo)		0,2		kg
Temperatura ambiente	-25	-	+85	°C
Pressione ambiente (solo della superficie attiva in stato assemblato)	-	-	10	bar
Grado di protezione		IP67/IP69/IP69K		
Posizione di installazione		qualsiasi		
Azione		induttiva		
Alimentazione		attraverso la centralina		
Collegamento		connettore M8, a 3 poli		
Cavo di collegamento	-	-	15	m
In combinazione con l'azionatore CES-A-BMB				
Distanza sicura di disinserzione S_{ar}	-	-	10	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro $m = 0$ ¹⁾				
- Distanza di inserzione	-	5	-	
- Distanza sicura di inserzione S_{ao}	3,5	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,1	0,3	-	
In combinazione con l'azionatore CES-A-BDA-20				
Distanza sicura di disinserzione S_{ar}	-	-	26	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro $m = 0$ ¹⁾				
- Distanza di inserzione ²⁾	-	9	-	
- Distanza sicura di inserzione S_{ao}	6	-	-	
- Isteresi di commutazione	1	1,8	-	
In combinazione con l'azionatore CES-A-BDA-18				
Distanza sicura di disinserzione S_{ar}	-	-	21	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro $m = 0$ ¹⁾				
- Distanza di inserzione ³⁾	-	9	-	
- Distanza sicura di inserzione S_{ao}	6	-	-	
- Isteresi di commutazione	0,5	1	-	
In combinazione con l'azionatore CES-A-BBA				
Distanza sicura di disinserzione S_{ar}	-	-	25	mm
Campo di rilevamento con spostamento dal centro $m = 0$ ¹⁾				
- Distanza di inserzione ³⁾	-	8	-	
- Distanza sicura di inserzione S_{ao}	5	-	-	
- Isteresi di commutazione	1	1,83	-	

1) Questi valori si riferiscono a un'installazione della testina di lettura su acciaio non a filo.


2) Con azionamento laterale occorre rispettare una distanza di $s = 4$ mm.

3) Con azionamento laterale occorre rispettare una distanza di $s = 3$ mm.

11.11. Azionatore CES-A-BBN

- › Forma a parallelepipedo 42 x 25 mm
- › Fissaggio compatibile alla serie CES-A-LNA/LCA

Dimensioni CES-A-BBN




Dati tecnici

Parametri	Valore			Unità
	min.	tipico	max.	
Materiale custodia	termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PBT), completamente sigillata			
Dimensioni	42 x 45 x 12			mm
Peso	0,025			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C
Grado di protezione	IP67			
Posizione di installazione	superficie attiva di fronte alla testina di lettura			
Alimentazione	induttiva attraverso la testina di lettura			

11.12. Azionatore CES-A-BSP

► Ottimizzato per il montaggio su profilati in alluminio

Dimensioni CES-A-BSP




Dati tecnici

Parametri	min.	Valore tipico	max.	Unità
Materiale custodia	PA6 GF30			
Peso	0,02			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C
Grado di protezione	IP67			
Posizione di installazione	superficie attiva di fronte alla testina di lettura			
Alimentazione	induttiva attraverso la testina di lettura			

11.13. Azionatore CES-A-BDN-06

► Forma cilindrica Ø 6 mm

Dimensioni CES-A-BDN-06




Dati tecnici

Parametri	min.	Valore tipico	max.	Unità
Materiale custodia	plastica Macromelt a base di PA			
Dimensioni	26 x Ø 6			mm
Peso	0,005			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C
Grado di protezione	IP67			
Posizione di installazione	superficie attiva di fronte alla testina di lettura			
Alimentazione	induttiva attraverso la testina di lettura			


11.14. Azionatore CES-A-BBA/CES-A-BCA

- Forma a parallelepipedo 42 x 25 mm
- Il CES-A-BCA è idoneo all'impiego in presenza di sostanze aggressive (p. es. acidi, soluzioni alcaline)
- In combinazione con la testina di lettura CES-A-LNA.../CES-A-LCA...

Dimensioni CES-A-BBA



Dimensioni CES-A-BCA



AVVISO
CES-A-BCA: per il montaggio deve essere impiegata la guarnizione piatta fornita in dotazione.


Dati tecnici

Parametri	min.	Valore tipico	max.	Unità
Materiale custodia	Fortron, termoplastica rinforzata in fibra di vetro, completamente sigillata			
- CES-A-BBA				
- CES-A-BCA	plastica PE-HD non rinforzata, completamente sigillata			
Materiale guarnizione piatta (solo CES-A-BCA)	fluorocaucciù 75 FPM 4100			
Dimensioni	42 x 25 x 12			mm
Peso	0,02			kg
Temperatura ambiente				
- CES-A-BBA	-25	-	+70	°C
- CES-A-BCA	-25	-	+50	
Grado di protezione	IP67/IP69K			
Posizione di installazione	superficie attiva di fronte alla testina di lettura			
Alimentazione	induttiva attraverso la testina di lettura			

11.15. Azionatore CES-A-BQA

► Forma a parallelepipedo 50 x 50 mm

Dimensioni CES-A-BQA




Dati tecnici

Parametri	Valore			Unità
	min.	tipico	max.	
Materiale custodia	Fortron, termoplastica rinforzata in fibra di vetro, completamente sigillata			
Dimensioni	50 x 50 x 20,2			mm
Peso	0,07			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C
Grado di protezione	IP67			
Posizione di installazione	superficie attiva di fronte alla testina di lettura			
Alimentazione	induttiva attraverso la testina di lettura			

11.16. Azionatore CES-A-BDA-20

- Forma rotonda Ø 20 mm
- In combinazione con la testina di lettura CES-A-LNA.../CES-A-LCA...

Dimensioni




Dati tecnici

Parametri	min.	Valore tipico	max.	Unità
Materiale custodia		plastica PC		
Dimensioni		Ø 20 x 2,2		mm
Peso		0,0008		kg
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C
Grado di protezione		IP67		
Posizione di installazione		superficie attiva di fronte alla testina di lettura		
Alimentazione		induttiva attraverso la testina di lettura		

11.17. Azionatore CES-A-BDA-18

- Forma rotonda \varnothing 18 mm
- In combinazione con la testina di lettura CES-A-LNA.../CES-A-LCA...

Dimensioni




Dati tecnici

Parametri	min.	Valore tipico	max.	Unità
Materiale custodia - Boccia - Superficie attiva	PBT-GF30, termoplastica PEEK 450, termoplastica			
Coppia di serraggio vite di fissaggio	2			Nm
Dimensioni	\varnothing 18 x 9			mm
Peso	0,003			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+70	°C
Grado di protezione	IP65/IP67			
Posizione di installazione	superficie attiva di fronte alla testina di lettura			
Alimentazione	induttiva attraverso la testina di lettura			

11.18. Azionatore CES-A-BMB

- › Forma cilindrica M12 x 75
- › In combinazione con testina di lettura CES-A-LMN-SC
(con testina CES-A-LNA.../LCA... campo di rilevamento su richiesta)

Dimensioni



AVVISO

- › Con un apposito avvitatore (nr. ord. 037 662) è possibile avvitare l'azionatore nella filettatura pre-disposta M12 x 0,75.
- › L'installazione a filo dell'azionatore su acciaio è ammessa.

Dati tecnici

Parametri	min.	Valore tipico	max.	Unità
Materiale custodia	acciaio inossidabile			
Dimensioni	M12 x 0,75, profondità 6			mm
Peso	0,002			kg
Temperatura ambiente	-25	-	+85	°C
Grado di protezione	IP67/IP69/IP69K			
Posizione di installazione	superficie attiva di fronte alla testina di lettura			
Alimentazione	induttiva attraverso la testina di lettura			

12. Informazioni per l'ordinazione e accessori



Consiglio!

Gli accessori adatti, come cavi o materiale di montaggio si trovano al sito www.euchner.com. A questo scopo, inserire nella casella di ricerca il numero di ordinazione dell'articolo e aprire la pagina dell'articolo. Sotto "Accessories" sono elencati gli accessori che si possono combinare con l'articolo.

13. Controllo e manutenzione



AVVERTENZA

Perdita della funzione di sicurezza in caso di danni al dispositivo.
In caso di danneggiamento si deve sostituire il componente di sicurezza. Non è ammessa la sostituzione di parti singole di un componente di sicurezza.

Per garantire un funzionamento corretto e durevole si consiglia comunque di controllare regolarmente:

- la funzione di commutazione (vedi capitolo 9.3. *Controllo funzionale a pagina 18*),
- il corretto fissaggio degli apparecchi e dei collegamenti,
- l'eventuale presenza di sporco,
- la tenuta del connettore nel finecorsa di sicurezza,
- il buon fissaggio dei cavi di collegamento sul connettore,
- la distanza di disinserzione.

Non sono necessari interventi di manutenzione. Interventi di riparazione sul dispositivo devono essere effettuati solo da parte del fabbricante.



AVVISO

L'anno di costruzione è indicato sulla targhetta di identificazione, sull'angolo in basso a destra.

14. Assistenza

Per informazioni e assistenza rivolgersi a:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Assistenza telefonica:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

15. Dichiarazione di conformità



EUCHNER

More than safety.

EU-Konformitätserklärung
EU declaration of conformity
Déclaration UE de conformité
Dichiarazione di conformità UE
Declaración UE de conformidad

Original DE
Translation EN
Traduction FR
Traduzione IT
Traducción ES

2077154-35-12/18

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend):
The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable):
Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable)
I prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili):
Los productos listados a continuación son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

I:	Maschinenrichtlinie Machinery directive Directive Machines Direttiva Macchine Directiva de máquinas	2006/42/EG 2006/42/EC 2006/42/CE 2006/42/CE 2006/42/CE
II:	Funkanlagen-Richtlinie (RED) Radio equipment directive Directive équipement radioélectrique Direttiva apparecchiatura radio Directiva equipo radioeléctrico	2014/53/EU 2014/53/EU 2014/53/UE 2014/53/UE 2014/53/UE
III:	RoHS Richtlinie RoHS directive Directive de RoHS Direttiva RoHS Directiva RoHS	2011/65/EU 2011/65/EU 2011/65/UE 2011/65/UE 2011/65/UE

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV Richtlinie 2014/30/EU werden gemäß Artikel 3.1 der Funkanlagen-Richtlinie eingehalten.
The safety objectives of the Low-voltage directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU comply with article 3.1 of the Radio equipment directive.
Les objectifs de sécurité de la Directive basse tension 2014/35/UE et Directive de CEM 2014/30/EU sont conformes à l'article 3.1 de la Directive équipement radioélectrique.
Gli obiettivi di sicurezza della Direttiva bassa tensione 2014/35/UE e Direttiva CEM 2014/30/UE sono conformi a quanto riportato nell'articolo 3.1 della Direttiva apparecchiatura radio.
Los objetivos de seguridad de la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE y Directiva CEM 2014/30/UE cumplen con el artículo 3.1 de la Directiva equipo radioeléctrico.

Folgende Normen sind angewandt:
Following standards are used:
Les normes suivantes sont appliquées:
Vengono applicate le seguenti norme:
Se utilizan los siguientes estándares:

a:	EN 60947-5-3:2013
b:	EN ISO 14119:2013
c:	EN 62026-2:2013 (ASi)
d:	EN ISO 13849-1:2015
e:	EN ISO 13849-2:2012
f:	EN 60947-5-2:2007/A1:2012
i:	EN 50581:2012 (RoHS)
j:	EN 50364:2010
k:	EN 300 330 V2.1.1



EUCHNER

More than safety.

Bezeichnung der Bauteile Description of components Description des composants Descrizione dei componenti Descripción de componentes	Type Type Type Tipo Tipo	Richtlinie Directives Directive Direttiva Directivas	Normen Standards Normes Norme Estándares	Zertifikats-Nr. No. of certificate Numéro du certificat Numero del certificato Número del certificado
Auswertegerät Safety Unit Analyseur Centralina Unidad de evaluación	CES-A-ABA-01 CES-A-UBA-01 CES-A-ABA-01B CES-A-UBA-01B	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15038
	CES-A-AEA-02B CES-A-AEA-04B CES-A-UEA-02B CES-A-UEA-04B			
	CES-AZ-ABS-01B CES-AZ-UBS-01B			
	CES-AZ-AES-01B CES-AZ-AES-02B CES-AZ-AES-04B CES-AZ-UES-01B CES-AZ-UES-02B CES-AZ-UES-04B			
	CES-A-LMN-SC CES-A-LNA-SC CES-A-LNA-xxx CES-A-LCA-xxx CES-A-LQA-SC CES-A-LNN-SC CES-A-LNN-V-...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15038 ET 15050 ET 15042
	CES-A-LSP-SB CES-A-LSP-...			
	CEM-A-LE05K-S2 CEM-A-LE05R-S2 CEM-A-LH10K-S3 CEM-A-LH10R-S3 CEM-A-LE05K-S1-10V CEM-A-LH10K-S2-10V			
	CET-AX-L...			
Betätiger Actuator Actionneur Azionatore Actuador	CES-A-BBA... CES-A-BCA... CES-A-BDA... CES-A-BMB... CES-A-BQA...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15038 ET 15050 ET 15042
	CES-A-BSP... CES-A-BBN...			
	CEM-A-BE05 CEM-A-BH10			
	CET-A-BW...			
		I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15042 ET 15038 ET 15050 ET 15042
		I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 13050

Benannte Stelle
Notified Body
Organisme notifié
Sede indicata
Entidad citada

0340
DGV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachausschuss Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln - Germany



EUCHNER

More than safety.

Bezeichnung der Bauteile Description of components Description des composants Descrizione dei componenti Descripción de componentes	Type Type Type Tipo Tipo	Richtlinie Directives Directive Direttiva Directivas	Normen Standards Normes Norma Estándares	Zertifikats-Nr. No. of certificate Numéro du certificat Número del certificado Número del certificado
Auswertegerät Safety Unit Analyseur Centralina Unidad de evaluación	CES-AZ-ALS... CES-A-F1B-01B-AS1 CES-A-V1B-01B-AS1 CEM-A-ME05K-S1 CEM-A-LE05H-S2 CEM-A-LE05K-S2-P CET1-AX-L... CET2-AX-L...	I, II, III I, II, III I, II, III I, II, III I, II, III I, II, III I, II, III I, II, III	a, b, d, e, i, j, k a, b, c, d, e, i, j, k a, b, d, e, i, j, k a, b, d, e, i, j, k a, b, d, e, i, j, k a, b, d, e, i, j, k	UQS 115948 Euchner QS PB 62/2005 Euchner QS PB 22/2005 Euchner QS PB 132/2010 Euchner QS PB 019/2018 Euchner QS PB 17/2008 Euchner QS PB 23/2008 Euchner QS PB 116/2009 Euchner QS PB 115/2009
Lesekopf Read head Tête de lecture Testina di lettura Cabeza lectora	CES-A-LFP...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	Euchner QS PB 110/2010
Betätiger Actuator Actionneur Azionatore Actuador	CES-A-BFP...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	Euchner QS PB 110/2010
Zubehör Accessory Accessoire Accessorio Accesorio	PM-SCL-096945	III	f, i	Euchner QS PB 14 /2006


Genehmigung der umfassenden Qualitätssicherung (UQS) durch die benannte Stelle
Approval of the full quality assurance system by the notified body
Approbation du système d'assurance qualité complet par l'organisme notifié
Approvazione del sistema di garanzia di qualità totale da parte dell'organismo notificato
Aprobación del sistema de aseguramiento de calidad total por parte del organismo notificado


0035
TÜV Rheinland
Industrie Service GmbH
Alboinstr. 56 - 12103 Berlin
Germany

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Leinfelden, Dezember 2018
EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany


i.A. Dipl.-Ing. Richard Holz
Leiter Elektronik-Entwicklung
Manager Electronic Development
Responsable Développement Electronique
Direttore Sviluppo Elettronica
Director de desarrollo electrónico


i.A. Dipl.-Ing. (FH) Duc Binh Nguyen
Dokumentationsbevollmächtigter
Documentation manager
Responsable documentation
Responsabilità della documentazione
Agente documenta

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
info@euchner.de
www.euchner.com

Edizione:
2105274-13-07/21

Titolo:
Istruzioni di impiego Sistema di sicurezza senza contatto
CES-AZ-UES-... (Multicode)
(traduzione delle istruzioni di impiego originali)
Copyright:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 07/2021

Con riserva di modifiche tecniche, tutti i dati sono soggetti a
modifiche.